

Étude d'un ERP dans le cadre de la Saé 1.02

SAÉ 1.02 Fiche synthétique ERP
GOT Romane, VIARGUES Camille, CLUPEAU--ALLARD
Léonard



Renseignements administratifs

NOM de la société : Krazy Kat

Adresse : 10 rue de la Merci, 33000 Bordeaux

Description de l'activité de l'entreprise : Vente de livres/BD/Mangas et bar restaurant

Type ERP : Cet ERP a 2 différentes natures d'exploitation, il est donc de 2 types différents. C'est un magasin de vente ce qui correspond au type M. Il fait également office de restaurant: constitué d'une terrasse accueillant environ 32 personnes et débit de boisson qui correspond au type N.


Catégorie ERP : la 3ème catégorie soit un effectif admissible compris entre 301 et 700 personnes.

Moyens d'alerte et d'extinction

- ◆ Consigne d'alerte : explication localisation signalétique
- ◆ Système de détection de fumée : 5 situés au plafond à chaque angle du bâtiment.
- ◆ Déclencheur alarme manuelle : Nous n'en avons pas aperçu. Le bâtiment est vieux mais rénové. Les mises aux normes doivent encore être faites.
- ◆ Signalétiques pour les évacuations : 5, une présente au-dessus de chaque porte menant à la sortie



- ◆ Consignes pour les espaces d'attente sécurisées, point de rassemblement : peu de place. La seule place qui reste est encombrée de cartons et de livres. L'espace pour circuler est minimisé pour laisser le plus de place à l'exposition de livres. Le rassemblement se fait à l'extérieur du magasin.
- ◆ Evacuation pour les PMR, malvoyants : présence de plateforme handicapée à la sortie de l'ERP pour faciliter l'entrée pour les fauteuils roulants notamment. Cependant, pas de porte automatique.





- ♦ Secours à la personne, procédure : plan d'évacuation et espace encombré par les cartons et les livres. L'espace réservé au secours est encombré et non entretenu.

Accessibilité PMR

- Portes et poignées accès adaptées (bouton manuel, ouverture automatique) :

La porte destinée aux toilettes handicapées est inaccessible, de plus la poignée est à une hauteur normale soit inaccessible à une personne en fauteuil roulant. Le bâtiment est vieux et n'a pas été remis entièrement aux normes, il n'y avait donc pas de système automatique pouvant améliorer le confort des utilisateurs.

- Ascenseur, rampe, si marche ou étage ?

Il y a un escalier situé au centre du magasin. Il est pentu, tournant et possède une rampe. Il n'y a pas d'ascenseur pour le remplacer ce qui fait que les personnes à mobilités réduites ne peuvent pas avoir accès au 1er étage du magasin. Cependant, à l'entrée du magasin est présente une plateforme handicapée qui aide les personnes en fauteuil roulant à franchir les marches de l'entrée. Enfin, le bar se trouve sur une partie surélevée du magasin, aucune rampe n'est présente, les PMR ne peuvent pas s'y rendre seuls.



- Accès WC : les toilettes sont prévues pour les handicapés mais leur accès est encombré par les cartons des livres qui bouchent leur accès.
- Signalétique pour accès WC, rampe des PMR lisible et visible ? Aucune indications visibles n'amènent les handicapés à se diriger vers les WC mais la rampe mise à leur disposition est visible et sécurisée.
- Place de parking adaptée ?

L'ERP ne possède pas de parking. En effet, l'établissement se trouve dans une rue perpendiculaire à la rue St Catherine donc les places de parking sont très loin ou peu nombreuses. L'entrée et la sortie de cet ERP donne directement sur la rue qui est assez étroite.

- Malvoyant bande d'aide à l'orientation ? Il n'y a aucune bande d'aide à l'orientation que se soit sur les murs ou au sol. Pour cause, les murs de cette bibliothèque sont couverts d'étagères, d'armoires elles-mêmes contenant des livres. De plus, les allées sont étroites et ne laissent pas apparaître des bandes d'aide à l'orientation. De plus, le sol est fait de parquet ancien qui n'est pas adapté aux chaises roulantes.



- Registre d'accessibilité ? Le responsable de cet ERP n'était pas en possession du registre d'accessibilité, il n'a pas non plus pu répondre à notre demande quant au plan d'évacuation. Il nous a cependant montré le registre de sécurité incendie de l'établissement.

